

ใบอนุญาตที่ (2) 2352-33/1436



คำขอที่	1436-32
วันที่รับคำขอ	27.10.57
รายที่	16-2
วันที่รับใบอนุญาต	9.11.57

แบบ มอ. ๒

662 6175500
085 9180248

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
.....เลขที่ มอก. 1436-2540

เครื่องหมายการค้า.....
ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....540 นิคมอุตสาหกรรมบางปู.....ต.รอก/ซอย.....9 B
ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....4 ตำบล/แขวง.....แพรงษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด.....สมุทรปราการ.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....น. 71 - 1/2533 - ญนป.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....- 9 ก.ค. 2553.....พ.ศ.....

(นางรัตนภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) 2352-33/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม กล่องเดี่ยว ติดตั้งภายในอาคารประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด 415 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 25 kA ระดับชั้นการป้องกัน IP 4X		
2	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม กล่องเดี่ยว ติดตั้งภายในอาคารประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด 415 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 25 kA ระดับชั้นการป้องกัน IP 4X		
3	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม กล่องเดี่ยว ติดตั้งภายในอาคารประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด 415 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 10 kA ระดับชั้นการป้องกัน IP 4X		
4	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม กล่องเดี่ยว ติดตั้งภายในอาคารประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด 415 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 10 kA ระดับชั้นการป้องกัน IP 4X	 (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	