

ใบอนุญาตที่ (2) 2360-70/885



คำขอที่	885-87
วันที่รับคำขอ	23 ก.พ. 53
รายที่	1-2
วันที่รับใบอนุญาต	20 มี.ค. 53

แบบ มอ. ๒

02-7093300

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

..... ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย..... เลขที่ มอก. 885-2551

เครื่องหมายการค้า.....
ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 515 นิคมอุตสาหกรรมบางปู..... ตรอก/ซอย..... 8 D
ถนน..... พัฒนา 3..... หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง..... แพรกษา..... อำเภอ/เขต..... เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด..... สมุทรปราการ..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... น. 74 (1) - 1/2536 - ญนป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2553 พ.ศ.....

(นางรัตนภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3101038811

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) 2360-70/885.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ประเภทติดตั้งฝังใน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 โวลต์ ความถี่ที่กำหนด 50/60 เฮิรตซ์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กำหนดของผิวนอก ของบัลลาสต์ 65 องศาเซลเซียส สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขั้วคู่ G5 กำลังไฟที่กำหนด 2x28 วัตต์ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 430 โวลต์ กระแสไฟที่กำหนด 0.25-0.28 แอมแปร์ แบบรุ่น EB-S 228 TL5 220-240	 (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	