

ใบอนุญาตที่..... (2) ท 5700-35/824



คำขอที่.....	ท 824-33
วันที่รับคำขอ.....	7 ต.ค. 51
รายที่.....	2-1
วันที่รับใบอนุญาต.....	6 ส.ค. 52

แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พานาโซนิก อิเล็กทรอนิกส์ (อยุธยา) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน
.....เลขที่..... มอก. 824-2551

เครื่องหมายการค้า.....
ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท พานาโซนิก อิเล็กทรอนิกส์ (อยุธยา) จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 1/69ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ไร่ชนะหมู่ที่..... 5ตำบล/แขวง..... กานทามอำเภอ/เขต..... อุทัย
จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยาทะเบียนโรงงานเลขที่..... ข 3 - 74 (3) - 1/40 อย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 27 ก.ค. 2552พ.ศ.....

(นางรัตนารณ์ จีสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3121005169

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2).....ท. 5700-35/824..

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สวิตช์ขั้วเดียว 1 ขั้ว หมายเลขแบบ 1 ช่องสัมผัสแคบมาก ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา IP 20 แบบกระดก ติดตั้งแบบผิวเสมอรระดับ แบบ A ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว สำหรับตัวนำแข็งเท่านั้น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น WEG5001K-03, WEG5001K, WEG5151-51K, WEG5341, WEG5511, WEG5521, WEG5531, WEG5551, WEG5561, WEG5571, WEAG5511, WEAG5521, WEAG5531, WEAG5551, WEAG5561 และ WEAG5571		
2	สวิตช์ขั้วเดียว 1 ขั้ว หมายเลขแบบ 1 ช่องสัมผัสแคบมาก ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา IP 20 แบบกระดก ติดตั้งแบบผิวเสมอรระดับ แบบ A ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น WNG5061-701, WNG5001-701, WNG5151-751 และ WNG5051-751		
3	สวิตช์ขั้วเดียว 1 ขั้ว หมายเลขแบบ 1 ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา IP 20 แบบกระดก ติดตั้งแบบพื้นผิว แบบ B ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 แอมแปร์ แบบรุ่น WSG3001		
4	สวิตช์ขั้ว เดี่ยว 1 ขั้ว หมายเลขแบบ 1 ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา IP 20 แบบปุ่มกด ติดตั้งแบบผิวเสมอรระดับ แบบ A ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 แอมแปร์ แบบรุ่น WEG5401-01, WEG5401-7 และ WEG5400-7	(นายโอภาส อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	