



เลขที่	11955-787
วันที่ออก	2 มี.ย. 54
ผู้รับอนุญาต	บริษัท อีสออน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต	510.8.55

ใบอนุญาตที่ (2) ท 6465-1614/1955

02-731-1417-8
02-948-4450-2

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีสออน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ป้ายทางออกฉุกเฉิน.....

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาธรรมกานวิทย์
.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท อีสออน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 5, 7 ตระกูล/ชอย..... โพร้แก้ว 3 แยก 9

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองจั่น..... อำเภอ/เขต..... บางกะปิ

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - 71 - 7/36

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2555 พ.ศ.....

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3031639492

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท 6465-1614/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ป้ายทางออกฉุกเฉิน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.5 A ความจุแบตเตอรี่ 1.8 Ah ใช้หลอด แอล อี ดี</p> <p style="text-align: right;"> (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่</p>