



ใบอนุญาตที่..... (2) ท 6970-1862/1955

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ป้ายทางออกฉุกเฉิน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซีตจำกัดสัญญาครบถ้วนวิทยุ

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

เครื่องหมายการค้า..... -

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 3/11ตรอก/ซอย..... -

ถนน..... เอกชัย หมู่ที่..... 4ตำบล/แขวง..... บางน้ำจืดอำเภอ/เขต..... เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด..... สมุทรสาครทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 72 - 21/53 สค

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 27 ก.ย. 2556 พ.ศ.....

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3021029418

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท. 6970-1862/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ป้ายทางออกฉุกเฉิน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 1 A ความจุแบตเตอรี่ 1.5Ah, 2.1Ah, 3.2Ah, 4.5Ah, 5Ah, 7Ah และ 9Ah ใช้หลอด แอล อี ดี หรือ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์</p> <p style="text-align: right;"> (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่</p>