

คำขอที่ ๓ 11 - 653  
รับเมื่อ ๙ ๓.๓ ๕๖  
รายชื่อ ๘-๖ แบบ มอ. ๔  
รับไปเมื่อ ๒๓ ๘.๓ ๕๖  
๐๒ - ๙๕๖ 11๘ - ๓๐



ใบอนุญาตที่ (2) ท 7129-2385/11

## ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดับเบิลดี เคเบิล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายอ่อนมีเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา ทนความร้อน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน  
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน  
มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ดับเบิลดี เคเบิล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 35/1 ครอบ/ชอย

ถนน สุวินทวงศ์ กม 63 หมู่ที่ 22 ตำบล/แขวง ศาลาแดง อำเภอ/เขต บางน้ำเปรี้ยว

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 74 (2) - 5/55 ฉช

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 S.A. 2556 พ.ศ.

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 0105555128117

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท 7129-2385/11.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>สายอ่อนมีเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา ทนความร้อน สำหรับอุณหภูมิตัวนำสูงสุดที่ 90 °C รหัสชนิด 60227 IEC 57 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm<sup>2</sup>, 2x1 mm<sup>2</sup>, 2x1.5 mm<sup>2</sup>, 2x2.5 mm<sup>2</sup>, 3x0.75 mm<sup>2</sup>, 3x1 mm<sup>2</sup>, 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, 4x0.75 mm<sup>2</sup>, 4x1 mm<sup>2</sup>, 4x1.5 mm<sup>2</sup>, 4x2.5 mm<sup>2</sup>, 5x0.75 mm<sup>2</sup>, 5x1 mm<sup>2</sup>, 5x1.5 mm<sup>2</sup> และ 5x2.5 mm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;"> (นายอาคม กุศลานนท์) นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่</p>