



คำขอที่.....	๗๘๒๔-๙๐
วันที่รับคำขอ.....	๒๙๘๑.๕๒
รายที่.....	๗-๑
วันที่รับใบอนุญาต.....	๗๒๑๙.๕๔

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... (2) น 11193-76/824

043-527222

## ใบอนุญาต

### นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

เลขที่..... มอก. 824-2551

ที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

จาก..... HONEYWELL LONON ELECTRICAL SYSTEMS TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... HONEYWELL LONON ELECTRICAL SYSTEMS TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... NO.45, INDUSTRIAL AVENUE, XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 232

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 19 ตำบล/แขวง..... รอบเมือง

อำเภอ/เขต..... เมืองร้อยเอ็ด..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 7 มิ.ย. 2554..... พ.ศ.....

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ยื่นแจ้งใบจดทะเบียน ๓๐๓๒๖๖๖๒๓๗

คำเตือน

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) น 11193-76/824

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	<p>สวิตช์ไฟฟ้า ขั้วเดี่ยว ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันและระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP20 วิธีการกระตุ้นแบบปุ่มกด ติดตั้งแบบ B แบบผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 แอมแปร์ แบบรุ่น NB3, NB6, NB8, NB9, NB12, NB16, NB18, NB5.0, NB6.0, NB8.0, NB9.0, V2, V3, JC3, JC6, JC9, JC60, LEY A HQ, VALUE HP/HM, NB31K/1 และ J21K</p>	<p style="text-align: center;">จ.ย</p> <p style="text-align: center;">(นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2</p>	