



ใบอนุญาตที่ (4) ท 1366-1320/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โตชิบา แลเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โตชิบา แลเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 144/9 เขตอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ต.รอก/ชอย

ถนน ดิวนนท์ หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง บางกะดี อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 71 - 1/42 ปท

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 7 พ.ค. 2556 พ.ศ.

(นางสาวกฤษณา รวยอาจิม)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3181081325

ก้นติด

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่..... (4) ท 1366-1320/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.44 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1250 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-16N3ACV-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-16N3KCV-T (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TVU016-703 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TVU016-703
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.52 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1420 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-18JACVP-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-18JKCVP-T (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-18N3ACV-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-18N3KCV-T (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TVU018-703 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TVU018-703
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.54 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1440 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-18N3AX-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-18N3KPX-T (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-18N3AX-T1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-18N3KPX-T1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TSU018-703 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TSU018-703 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TSU018-713 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TSU018-713
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.41 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1700 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-22N3ACV-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-22N3KCV-T (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TVU022-703 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TVU022-703
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.56 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1880 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-25N3AX-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-25N3KPX-T (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RAS-25N3AX-T1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RAS-25N3KPX-T1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TSU025-703 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TSU025-703 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TSU025-713 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 42TSU025-713  (นายสมเจตน์ ลินสถาพรพงศ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4 พนักงานเจ้าหน้าที่