



ใบอนุญาตที่ (4) ท 1442-1323/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บีทีวอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท บีทีวอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 25/12

ตrock/ซอย.....

ถนน.....เทพารักษ์ หมู่ที่ 20 ตำบล/แขวง.....บางพลีใหญ่ อำเภอ/เขต.....บางพลี

จังหวัด.....สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 70 - 4/32 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....- 3 ก.ย. 2556

พ.ศ.....

(นายอุดรธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3101552515

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(4) ท 1442-1323/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชิ้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.42 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1426.7 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 3CULAC0016AE1TK แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 3FULAC0016AE1TK
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1865 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FSPJ-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWMJ-18
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.93 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CHLJ-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FULJ-18
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.93 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CHLJ-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCCJ-18
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.93 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CHLJ-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCDJ-18
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.95 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YCPT18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCRT18
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.95 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1788 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง YCRT18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLDT18
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CHLT18-AA1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FULT18-AA1
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.28 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1646 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CHLJ-18R1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FULJ-18R1
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1565 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 3CULAC0018DI1TK แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 3FULAC0018DI1TK
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.66 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1475.8 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 3CMDAC0018AE1TK แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 3FMDAC0018AE1TK

(นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พนักงานเจ้าหน้าที่