



ใบอนุญาตที่ (4) ท 1623-1434/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....192.....ตrock/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่ 1.....ตำบล/แขวง.....ตาสีห์.....อำเภอ/เขต.....ปลวกแดง

จังหวัด.....ระยอง.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....จ 3 - 70 - 1/41 รย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....19 ก.พ. 2557.....พ.ศ.....

(นายอุดร ศรีหนองไทร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3011837580


คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(4) ท 1623-1434/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2500 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.52 พิกัดกำลังไฟฟ้า 710 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IE10GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IE10GN
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.58 พิกัดกำลังไฟฟ้า 725 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง S10DU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S10DN และ (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง X10DU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ X10DN
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง S13DU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S13DN (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง X13DU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ X13DN (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง C13GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ C13GN และ (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง D13GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ D13GN
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 พิกัดกำลังไฟฟ้า 980 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IE13GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IE13GN และ (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง I13GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ I13GN
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2500 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.03 พิกัดกำลังไฟฟ้า 620 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IA10GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IA10GN (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IA10GWU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IA10GWN และ (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง I10GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ I10GN
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 พิกัดกำลังไฟฟ้า 980 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IA13GU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IA13GN และ (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง IA13GWU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IA13GWN



(นายภาณุ ชมภูพงค์)

นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4

พนักงานเจ้าหน้าที่