



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5822-160/902

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไดโน อีเล็คทริก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536036679

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 902 เล่ม 2(22)-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไดโน อีเล็คทริก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 32/10 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พุทรมณฑลสาย 5 ตำบล/แขวง บางกระทีก อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20733500125465

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




bd272a49

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไดโน อีเล็คทริก จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5822-160/902

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ประเภท I สภาพการใช้งาน สำหรับการใช้งานปกติ ชนิด X ชุดเบ็ดเสร็จ โหมดของการทำงาน 1 คงแสง อุปกรณ์ขณะติดตั้ง A รวมอุปกรณ์ทดสอบ และ G สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่มีการให้แสงสว่างจากภายใน ช่วงเวลาดำสุดของโหมดฉุกเฉิน 180 min ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ประเภท I สภาพการใช้งาน สำหรับการใช้งานปกติ ชนิด X ชุดเบ็ดเสร็จ โหมดของการทำงาน 1 คงแสง อุปกรณ์ขณะติดตั้ง A รวมอุปกรณ์ทดสอบ และ G สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่มีการให้แสงสว่างจากภายใน ช่วงเวลาดำสุดของโหมดฉุกเฉิน 120 min ระดับชั้นการป้องกัน IP20
3	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ประเภท I สภาพการใช้งาน สำหรับการใช้งานปกติ ชนิด X ชุดเบ็ดเสร็จ โหมดของการทำงาน 1 คงแสง อุปกรณ์ขณะติดตั้ง A รวมอุปกรณ์ทดสอบ และ G สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่มีการให้แสงสว่างจากภายใน ช่วงเวลาดำสุดของโหมดฉุกเฉิน 60 min ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตโน อีเล็คทริก จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5822-160/902

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565