



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6025-130/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115535000514

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2
ชุดสวิตช์เกียร์และชุดเกียร์ควบคุม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2 ชุดสวิตช์เกียร์
และชุดเกียร์ควบคุม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 2-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 24/13 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน เทพารักษ์ ตำบล/แขวง บางปลา อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110400725359

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



83f0397a


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6025-130/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 2500 A แต่ไม่มากกว่า 3200 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 65000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP31
2	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 1250 A แต่ไม่มากกว่า 1600 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 65000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP31
3	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 450 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 65000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP31
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6025-130/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้เดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 240/415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 630 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP40  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6025-130/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2565