



ใบอนุญาตที่ 6233-131/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745527000017

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3
บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน ลาดบัวหลวง-ไมตรี ตำบล/แขวง ลาดบัวหลวง อำเภอ/เขต ลาดบัวหลวง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140700125398

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



6f54da49


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6233-131/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 220-240 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 240 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6233-131/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 220-240 V แรงดันไฟฟ้าจำนวนที่กำหนด 240 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10A ,16A, 20A, 32A, และ50A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6233-131/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 สิงหาคม 2565