



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6334-133/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735553000860

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2
ชุดสวิตช์เกียร์และชุดเกียร์ควบคุม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2 ชุดสวิตช์เกียร์
และชุดเกียร์ควบคุม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 2-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หอมเกร็ด อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730300725569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



912802ff

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6334-133/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 2500 A แต่ไม่มากกว่า 5000 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 75,000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP41
2	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 1250 A แต่ไม่มากกว่า 2500 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 75,000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP41
3	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 800 A แต่ไม่มากกว่า 1250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 75,000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP41
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กันยายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6334-133/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กันยายน 2565