



ใบอนุญาตที่ 6378-4/2341

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745534000060

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์
พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kVที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน
สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kV

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2341-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอย อ.วิเศษราษฎร์

ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล/แขวง ท่าไม้ อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740400825573

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e4a0c1dd

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอร่าวินสายไฟเคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6378-4/2341

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท T1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
2	ประเภท T2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
3	ประเภท T3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 3 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
4	ประเภท T4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 4 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอร่าวิณสายไฟเคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6378-4/2341

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2565