



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6462-141/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วาย.แอล.ที. อิเลคทริก กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555085159

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3
บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสมค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสมค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วาย.แอล.ที.อิเลคทริก กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่เลขที่ 470/1 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน เลียบคลองลำกอไผ่ ตำบล/แขวง ลำปลาทิว อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



946180e0

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วาย.แอล.ที.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6462-141/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 230 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A ,20 A ,32 A ,40 A ,50 A ,63 A ,80 A และ 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP40
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 400 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 32 A ,40 A ,50 A ,63 A ,80 A ,100 A ,125 A ,160 A ,200 A ,225 A ,250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วาย.แอล.ที.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6462-141/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วาย.แอล.ที.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6462-141/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 470/1 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย ถนน เลียบคลองลำกอไผ่ ตำบล/แขวง ลำปลาทิว อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากทะเบียนโรงงานเลขที่ ไปยังเลขที่ 86/9 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ศิริษะจรเข้ไฉย อำเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ ไปเป็นทะเบียนโรงงานเลขที่  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2568