



ใบอนุญาตที่ 6546-143/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อิเลคทริคอล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125552002881

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3
บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไปที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อิเลคทริคอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 13/14 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หน้าไม้ อำเภอ/เขต ลาดหลุมแก้ว

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bbacaf76


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อิเลคทริคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6546-143/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้เดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 220 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 400 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16A , 32A , 50A และ 63A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้เดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 380 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 400 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 50A , 63A , 80A , 100A , 125A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
	 (นายสมชาย พันธญา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มกราคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6546-143/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มกราคม 2566