



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6565-144/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที โอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540077147

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2
ชุดสวิตช์เกียร์และชุดเกียร์ควบคุม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2 ชุดสวิตช์เกียร์
และชุดเกียร์ควบคุม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 2-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ที โอ ซี โมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 12 ตระกอก/ชอย ไร่เชิง 42

ถนน พุทรมณฑลสาย 5 ตำบล/แขวง ไร่เชิง อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20731000425575

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



47d637d7

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6565-144/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 2500 A แต่ไม่มากกว่า 5000 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 70000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP43  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มกราคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6565-144/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มกราคม 2566