



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6636-7/2341

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105505001539

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงก์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kV

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงก์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kV

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2341-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง ปากคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111600125184

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9dd22f46

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6636-7/2341

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท T1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
2	ประเภท T2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
3	ประเภท T3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 3 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
4	ประเภท T4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 35 kV ความหนาของฉนวนแบบที่ 4 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 50 70 95 120 150 185 และ 240 ตารางมิลลิเมตร
	 (นายสมชาย พันธุ์ยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6636-7/2341

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566