



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6826-148/1436

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534078340

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2
ชุดสวิตช์เกียร์และชุดเกียร์ควบคุม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 2 ชุดสวิตช์เกียร์
และชุดเกียร์ควบคุม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 2-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 5/5 หมู่ที่ 8 ตระก/ซอย วัดพระเงิน

ถนน กาญจนภิเษก ตำบล/แขวง บางม่วง อำเภอ/เขต บางใหญ่

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120001425570

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



96300595

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6826-148/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้เดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 560A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 50000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP54  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6826-148/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 800 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 1250 A แต่ไม่มากกว่า 2500 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 65,000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP41
3	ชุดประกอบ สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบตู้ชุด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 415 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 2500 A แต่ไม่มากกว่า 5000 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 85,000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP41  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6826-148/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566