



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7538-1/805

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539016458

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศน้ำเย็น : ความดันต่ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศน้ำเย็น : ความดันต่ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 805-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 20 ต.รอก/ชอย -

ถนน คลองหกวาสายล่างฝั่งใต้ ตำบล/แขวง ลำลูกกา อำเภอ/เขต ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10130001025587

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9eab28b3

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7538-1/805

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท เครื่องปรับความดันชั้นเดียว แบบ มือหมุน ชนิด ไม่มีลิ้นระบาย วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน ส่วนบนทำจากอะลูมิเนียมเจือสัญลักษณ์ ADC 12 ตัวเรือนส่วนล่างทำจาก สังกะสีเจือชนิดที่ 1 ความดันทางเข้าสูงสุด 750 กิโลพาสคัล ความดันทางออกระบุ 3.5 กิโลพาสคัล อัตราการจ่ายก๊าซระบุ 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง รหัสรุ่น R326
2	ประเภท เครื่องปรับความดันชั้นเดียว แบบ มือหมุน ชนิด ไม่มีลิ้นระบาย วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน ส่วนบนและส่วนล่างทำจาก อะลูมิเนียมเจือสัญลักษณ์ ADC 12 ความดันทางเข้าสูงสุด 750 กิโลพาสคัล ความดันทางออกระบุ 3.5 กิโลพาสคัล อัตราการจ่ายก๊าซระบุ 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง รหัสรุ่น R326
3	ประเภท เครื่องปรับความดันชั้นเดียว แบบ มือหมุน ชนิด ไม่มีลิ้นระบาย วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน ส่วนบนทำจากอะลูมิเนียมเจือสัญลักษณ์ ADC 12 ตัวเรือนส่วนล่างทำจาก สังกะสีเจือชนิดที่ 1 ความดันทางเข้าสูงสุด 750 กิโลพาสคัล ความดันทางออกระบุ 3 กิโลพาสคัล อัตราการจ่ายก๊าซระบุ 1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง รหัสรุ่น R500
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7538-1/805

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท เครื่องปรับความดันชั้นเดียว แบบ มือหมุน ชนิด ไม่มีลิ้นระบาย วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน ส่วนบนและส่วนล่างทำจาก สังกะสีเจือชนิดที่ 1 ความดันทางเข้าสูงสุด 750 กิโลพาสคัล ความดันทางออกระบุ 3 กิโลพาสคัล อัตราการจ่ายก๊าซระบุ 1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง รหัสรุ่น R323  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7538-1/805

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มีนาคม 2567