



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

### ใบอนุญาต

#### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105505001539

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 kV ถึงไม่เกิน 30 kV เล่ม 1 สายไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1 kV และ 3 kV

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 kV ถึงไม่เกิน 30 kV เล่ม 1 สายไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1 kV และ 3 kV

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2143 เล่ม 1-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง ปากคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111600125184

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7098dbd9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) PVC/A เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST1) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร                                                          |
| 2         | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) PVC/A เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST1) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร                                                                   |
| 3         | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) PVC/A เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST1) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 500 630 และ 800 ตารางมิลลิเมตร                                                                               |
|           | <div><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 ตุลาคม 2568</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 500 630 และ 800 ตารางมิลลิเมตร                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 2 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร    |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 2 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 3 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 3 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 4 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 4 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 5 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 5 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 และ 95 ตารางมิลลิเมตร   |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16        | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร                              |
| 17        | สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV 1 แกน ตัวนำทองแดง (Cu) ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 500 630 และ 800 ตารางมิลลิเมตร                                          |
|           | <br>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 8823-1/2143

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br>(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 14 ตุลาคม 2568 |