



คำขอที่ ๒134-1192
 รับเพื่อ 13 ส.ค. 58
 รายที่ ๑
 รับไปเพื่อ - 3 ส.ค. 2558

แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ ท 2312-1777/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไตกิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ไตกิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร..... ต.รอก/ชอย.....

ถนน..... หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง..... คลองตำหรุ..... อำเภอ/เขต..... เมืองชลบุรี

จังหวัด..... ชลบุรี..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... น. 71 - 1/2536 - ญอน.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 3 ส.ค. 2558 พ.ศ.....

(นายทิสฐ์ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105533016278

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่..... ท 2312-1777/2134...

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย 1 เฟส ซีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 ถึง 7600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.57 ถึง 5.18 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1100 ถึง 1970 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKM28PV2S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ได้สูงสุด 4 ชุด จากแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) FTKJ09NV1SW2) FTKJ09NV1SS3) FTKJ12NV1SW4) FTKJ12NV1SS5) FTKJ18NV1SW6) FTKJ18NV1SS7) CTKM09PV2S8) CTKM12PV2S9) CTKM15PV2S10) CTKM18PV2S11) CTKM24PV2S12) CTKM28PV2S13) CDKP09PV2S14) CDKP12PV2S15) CDKM09PV2S16) CDKM12PV2S17) CDKM18PV2S18) CDKM24PV2S <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>