



ใบอนุญาตที่..... ท 251-1592/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรพิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า..... -

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท มิตรพิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 700/406 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตรอก/ซอย..... -

ถนน..... หมู่ที่..... 7 ตำบล/แขวง..... ดอนหัวฬ่อ อำเภอ/เขต..... เมืองชลบุรี

จังหวัด..... ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่..... น. 71 - 5/2540 - ฦอน.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 20 สิงหาคม 2557 พ.ศ.....

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3271034897

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....ท 251-1592/2134.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4900 วัตต์ ถึง 5800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 ถึง 3.74 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1310 วัตต์ ถึง 1710 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-2H20VA-T1 ใช้ร่วมกับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 2 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) MSY-GH09VA-T1 (2) MSY-GH13VA-T1 (3) SEZ-KH13VALT.TH และ (4) SEZ-KH13VALTR1.TH
2	<p>แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์ ถึง 7400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09 ถึง 3.14 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2330 วัตต์ ถึง 2360 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-3H28VA-T1 ใช้ร่วมกับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) MSY-GH09VA-T1 (2) MSY-GH13VA-T1 (3) MSY-GH18VA-T1 (4) MSY-GH24VA-T1 (5) SEZ-KH13VALT.TH (6) SEZ-KH13VALTR1.TH (7) SEZ-KH18VALT.TH (8) SEZ-KH18VALTR1.TH (9) SEZ-KH24VALT.TH (10) SEZ-KH24VALTR1.TH (11) SEZ-KH26VALT.TH และ (12) SEZ-KH26VALTR1.TH <p style="text-align: right;">  (นางเบญจมาพร เอกจันทร์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ </p>