



คำขอที่ ๗๑๑-๗๔๒-๕ แบบ มอ. ๔  
 รับเมื่อ ๒๓.๗.๕๙  
 รายที่ ๕๐-๑  
 รับไปเมื่อ - ๘ ก.ค. ๒๕๕๙

ใบอนุญาตที่ ท 3695-7373/11

## ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอเอ็มพีโอ จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน  
 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน..... มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ไอเอ็มพีโอ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 46/47..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง..... คอกกระบือ..... อำเภอ/เขต..... เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด..... -สมุทรสาคร..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 74 (2) - 1/59 สค

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 8 ก.ค. ๒๕๕๙ พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0745558004910

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ..... ท 3695-7373/11.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.5 mm <sup>2</sup> 2x0.75 mm <sup>2</sup> 3x0.5 mm <sup>2</sup> และ 3x0.75 mm <sup>2</sup>
2	สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm <sup>2</sup> 2x1 mm <sup>2</sup> 2x1.5 mm <sup>2</sup> 2x2.5 mm <sup>2</sup> 3x0.75 mm <sup>2</sup> 3x1 mm <sup>2</sup> 3x1.5 mm <sup>2</sup> 3x2.5 mm <sup>2</sup> 4x0.75 mm <sup>2</sup> 4x1 mm <sup>2</sup> 4x1.5 mm <sup>2</sup> 4x2.5 mm <sup>2</sup> 5x0.75 mm <sup>2</sup> 5x1 mm <sup>2</sup> 5x1.5 mm <sup>2</sup> และ 5x2.5 mm <sup>2</sup>

  
(นายวันชัย พนมชัย)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่