



ใบอนุญาตที่..... ท 5070-2060/2134.....

เลขที่ ๗ 2134-1479
 วันที่ 13 พ.ย. 61
 30
 วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไตรตันแอร์ซัพพลาย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538035548

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ไตรตันแอร์ซัพพลาย จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 171/1..... ตรอก/ซอย..... วัดมหลวงษ์

ถนน..... ไปเจ้าสมิงพราย..... หมู่ที่..... 4..... ตำบล/แขวง..... สำโรง..... อำเภอ/เขต..... พระประแดง

จังหวัด..... สมุทรปราการ..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 70 - 17/52 สป

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซอฟฟลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 5070-2060/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 28 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 28 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 28 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 28
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 31 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 31
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 33 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 33 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 33 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 33
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 35 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 35 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 35 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 35
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 38 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 38 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 38 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 38

พณ.

(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท ไตรตันแอร์เวย์พลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 5070-2060/2134.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 33 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 33 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 33 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 33 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 33
7	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 35 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 35 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 35 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 35 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 35
8	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 38 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 38 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 38 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 38 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 38


 (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 พนักงานเจ้าหน้าที่
 วันที่ 24 ธ.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซ์พพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 5070-2060/2134

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี นพฉพ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ธ.ค. 2561