



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไตรตันแอร์ซ์พพลาย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538035548

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไตรตันแอร์ซ์พพลาย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 171/1 หมู่ที่ 4 ตระกอก/ชอย วัดมหลวงษ์

ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล/แขวง สำโรง อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3-70-17/52 สป

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซ์พพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 28 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 28 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 28 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 28
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 31 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 31
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 33 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 33 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 33 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 33
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 35 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 35 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 35 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 35
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 38 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 38 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 38 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 38 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 38



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซัพพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 33 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 33 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 33 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 33 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 33
7	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 35 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 35 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 35 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 35 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 35-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 35
8	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 38 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 38 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 38 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 38 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 38-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 38
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 09 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 09 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 09 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 09 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 09 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 09 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 09 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 09
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.34 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 12 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 12 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 12 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 12



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซัพพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 18 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 18 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 18 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 18
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.52 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 24 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 24 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 24 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 24 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCB 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 24
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 12 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 12 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 12 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 12
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 16 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 16 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 16 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 16 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 16 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 16
15	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 18 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 18 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 18 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PCA 18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 18



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซ์พพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชัดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 20 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 20 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 20 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 20 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 20 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 20 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 20 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 20
17	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชัดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 24 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 24 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 24 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 24 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCA 24 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 24
18	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชัดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 30 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 30 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 30 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 30 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 30
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชัดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 33 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 33 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 33 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 33 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 33
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชัดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.94 (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PFA 35 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PWJ 35 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCS 35 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PDC 35 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PCB 35 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PSA 35



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไตรตันแอร์ซีพพลาย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6237-2084/2134

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เม.ย. 2564