



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534053142

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท พุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 49/40 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82060010525629

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3326e8e4

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.12 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASMG18CPTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOMG18CPTB  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASMG12CPTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOMG12CPTB  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGH09CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGH09CLTA-T
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGH12CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGH12CLTA-T
	 (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG22KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG22KBTB
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.51 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG22KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG22KBTB
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.18 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG24KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG24KBTB
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG24KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG24KBTB
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG30KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG30KBTB
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG30KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG30KBTB
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG36KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG36KBTB
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG36KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG36KBTB
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG45KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG45KBTB
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG45KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG45KBTB
15	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG36KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG36KRTA
16	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG36KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG36KRTA
17	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG45KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG45KRTA
18	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG45KHTAP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AOHG45KRTA
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.12 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGG18CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGG18CLTA-T
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.44 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGG24CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGG24CLTA-T
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7150-2109/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2565