



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7272-2111/2134

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553100215

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 14 ต.รอก/ชอย -

ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล/แขวง กระทุ่มราย อำเภอ/เขต หนองจอก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10101200225377

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



646a09cd

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7272-2111/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.71 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0131UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0131A1
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.54 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0181UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0181A1
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.53 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0241UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0241A1
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.44 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0301UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0301A1
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0361UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0361A1
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0401UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0401A1
7	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0361UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0361A3
8	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0401UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0401A3
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7272-2111/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.72 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGF0181UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง 38TGF0182A1  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชันนิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7272-2111/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.35 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0181UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0181A1
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0241UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0241A1
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.11 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0301UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0301A1
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0361UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0361A1
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0401UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0401A1
15	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0361UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0361A3
16	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 40BGEV0401UP ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38TGEV0401A3
 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7272-2111/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565