



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9225-55/909

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541053144

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ - ตระก/ชอย สุขุมวิท62/1

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 50100316125647

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



78c2d4cd

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9225-55/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16A ,32A และ50A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
2	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
3	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 1,000 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 9225-55/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 3 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
5	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 3 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 1,000 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
6	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 3 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 125 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 A ,0.01 A และ0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10,000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 1,250 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 30
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ท 9225-55/909

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9225-55/909

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 179 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 13 ตรอก/ซอย สุขุมวิท62/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากทะเบียนโรงงานเลขที่ 50100316125647 ไปยังเลขที่ 399/72-73 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 13 ตรอก/ซอย กิ่งแก้ว 25/1 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล/แขวง ราชาเทวะ อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ไปเป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110165525679  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กันยายน 2568