



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9374-10/1436

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วาย.แอล.ที. อิเลคทริก กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555085159

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้า
ประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วาย.แอล.ที.อิเลคทริก กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 86/9 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ศีระจรเขื่อนอย อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



19ce91ce

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วาย.แอล.ที. อิเลคทริก กรุป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9374-10/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 230 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A, 20 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, และ 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP40
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 400 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 225 A และ 250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
	 (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วาย.แอล.ที. อิเลคทริค กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9374-10/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568