



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9396-19/1436

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท นาโน อิเลคทริก โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105529040739

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้า
ประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท นาโน อิเลคทริก โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แขวง 4

ถนน - ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100002625321

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



39f20a08

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นาโน อิเลคทริก โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9396-19/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 230 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A และ 63 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP40
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 380 - 440 V แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 690 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 15 A , 20 A , 30 A , 40 A , 50 A , 60 A , 75 A , 80 A , 100 A , 125 A , 140 A , 150 A , 160 A , 175 A , 200 A , 225 A และ 250 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 25000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นาโน อิเลคทริก โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9396-19/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568