



ใบอนุญาตที่ ท 9655-27/1436

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซี.เอส.สวีทซ์ เทค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548055410

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้า
ประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่าย
ไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1436 เล่ม 3-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ซี.เอส.สวีทซ์ เทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/88 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740200625498

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



645fdca4

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สวิทช์ เทค จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9655-27/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 400 V แรงดันไฟฟ้าจำนวนที่กำหนด 630 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 50 A, 60 A, 80 A, 100 A, 125 A และ 150 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
2	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 230 V แรงดันไฟฟ้าจำนวนที่กำหนด 400 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A, 20 A, 32 A, 45 A, 50 A และ 63 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
3	สำหรับใช้งานภายในอาคาร แบบกล่องเดี่ยว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 230 V แรงดันไฟฟ้าจำนวนที่กำหนด 400 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 80 A และ 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A ระดับชั้นการป้องกัน IP30
	 (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สวีทซ์ เทค จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9655-27/1436

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569