



ใบอนุญาตที่ ท 9758-23/2134

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิแพ็บ อีควิปเมนต์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105515007173

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูนิแพ็บ อีควิปเมนต์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน กิ่งแก้ว ตำบล/แขวง ราชาทะเว อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110500425298

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a27ef1f0

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแพ็บ อีควิปเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9758-23/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ เฟสเดียว ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 3900 - 7400 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 5.06 - 6.14
2	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ เฟสเดียว ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 8800 - 11800 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 4.77 - 5.82
3	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ 3 เฟส ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 8800 - 11800 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 4.83 - 5.77
4	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ 3 เฟส ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 14100 - 18000 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 4.78 - 5.09


(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแพ็บ อีควิปเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9758-23/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ เฟสเดียว ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 3600 - 7400 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 3.23 - 3.91
6	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ เฟสเดียว ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 8800 - 12000 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 3.23 - 3.78
7	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ 3 เฟส ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 8800 - 12000 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 3.23 - 3.85
8	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ 3 เฟส ไม่มีท่อส่งลม ความสามารถทำความเย็นทั้งหมด 14100 - 17600 W ตัวประกอบสมรรถนะทำความเย็นตามฤดูกาล 3.23 - 3.49


(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแพ็บ อีควิปเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9758-23/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2569