



คำขอที่ ๙๖ 1291-415
 รับเมื่อ 21 ส.ค. 59
 รายที่ 16-1
 รับไปเมื่อ 11 พ.ย. 2559

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ น 12163-272/1291

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
 บริษัท เอ็นเนอร์ยี เวฟ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 949
 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ
 อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
 เครื่องหมายการค้า CHUPHOTIC (ทะเบียนเลขที่ ค311897)
 ผู้ส่งออก GUANGDONG NANHAI LIGHT IND. PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD.
 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ทำที่โรงงานชื่อ FOSHAN UNIPOWER ELECTRONIC CO., LTD.
 ที่ตั้งโรงงาน 3F-7F, BLOCK 7, NO. 115, 1ST ZHANGCHA ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN
 GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 11 พ.ย. 2559 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รุ่งสฤงษ์วุฒิกุล)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต 0135549001208

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่.....น 12163-272/1291.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยง และสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิทางเบี่ยง มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V 1 เฟส กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.27 A ถึง 5 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 500 VA/300 W ถึง 1100 VA/900 W</p> <p style="text-align: right;"> (นางสาวอรรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>