



เลขที่ ๗ 812-753
 รับเมื่อ 16 พ.ค. 60
 รายที่ 10-1
 รับไปเมื่อ 25 ก.ค. 2560

แบบ มอ. 6
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 14300-530/812

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสเอสเอ็น แอร์ แอนด์ พาร์ท เซอร์วิส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125555022033

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/18

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง บางพูด

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก GUANGZHOU FU DE LU TRADING CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE DISTRICT

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560 พ.ศ.

(นายจันทชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอสเอ็น แอร์ แอนด์ พาร์ท เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 14300-530/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน ระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 1030 W แบบรุ่น *SM***** วงศ์ของแบบรุ่น SM หมายเหตุ เครื่องหมาย ** ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F ** ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 1-99 ** ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 ** ตำแหน่งที่ 7 คือ E, F, S, N, V, U, T, Y, B หรือ D ** ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง, 1-9 ** ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 ** ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H ** ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z ** ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M ** ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</p> <p style="text-align: right;">  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 ก.ค. 2560 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เอสเอสเอ็น แอร์ แอนด์ พาร์ท เซอร์วิส จำกัด.....

ใบอนุญาตที่..... น 14300-530/812.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน ระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 2180 W แบบรุ่น *SG***** วงศ์ของแบบรุ่น SG หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B หรือ F "**" ตำแหน่งที่ 4-5 คือ 1-99 "**" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "**" ตำแหน่งที่ 7 คือ E, F, S, N, V, U, T, Y, B หรือ D "**" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง, 1-9 "**" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "**" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, S, T, W, E หรือ H "**" ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, C, E, L, F, K, M หรือ Z "**" ตำแหน่งที่ 12 คือ H, W, R, Z, G, J, F, D, E, T, U, V, S, N หรือ M "**" ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง, 1 หรือ A</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 ก.ค. 2560 </div>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอสเอ็น แอร์ แอนด์ พาร์ท เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่..... น 14300-530/812

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">  (นางสาวอรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 . ก.ค. 2560</p>

