



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 26833-57/909

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โจว ยูน เพย อิล็คทริก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557128769

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 189

หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง คลองนิมยมาตรา อำเภอ/เขต บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้

ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG TAIHUA ELE. APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 30#, KAIXUAN ROAD, DONGFENG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN YUEQING

CITY,ZHEJIANG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 ก.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โจว ยุน เพย อิเล็กทริก จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26833-57/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 50 A และ 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.006 0.01 และ 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-250 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าหริบทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20</p> <p style="text-align: center;"> (นายสมชาย พันธุ์ยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ก.ค. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โจว ยูน เพย อิเล็กทริก จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26833-57/909

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ผู้รับใบอนุญาตเคยได้รับ - ใบอนุญาตเลขที่ น 5098-23/909 ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - ใบอนุญาตเลขที่ น 9143-29/909 ออกให้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559 - ใบอนุญาตเลขที่ น 9144-30/909 ออกให้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559 และให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น
2	เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จาก 838/61 หมู่บ้านเดอะทรอป แควงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็น 189 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนियมยตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 ก.ค. 2564