



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27996-60/2425

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ร็อคแกรนด์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135560003734

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 5

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ป๊อปปูล่า
ตำบล/แขวง	บ้านใหม่	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2425-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WENZHOU DAGUAN ELECTRICS CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ DONGMENG INDUSTRIAL ZONE, WUNIU, YONGJIA, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2e7c23a0

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ร็อคแกรนด์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27996-60/2425

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10,15A,20A,30A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.015 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 240V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 1500A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500A มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10A,16A,20A,25A,30A,40A,50A,63A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 240V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 6000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630A มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
3	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10A,16A,20A,25A,30A,40A,50A,63A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 415V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 6000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630A มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ร็อคแกรนด์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27996-60/2425

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2564