



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28362-377/1291

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวอร์ทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537124458

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16

|           |       |           |         |         |                |
|-----------|-------|-----------|---------|---------|----------------|
| หมู่ที่   | -     | ตรอก/ซอย  | -       | ถนน     | วิภาวดี-รังสิต |
| ตำบล/แขวง | จอมพล | อำเภอ/เขต | จตุจักร | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร  |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NANNING FU GUI PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FACTORY B FOXCONN NANNING TECHNOLOGY INDUSTRY PARK NO. 51,

TONGLE ROAD, NANNING, GUANGXI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8951361d


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวอร์ทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28362-377/1291

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.26 A ถึง 4.35 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 750 VA/750 W ถึง 1000<br>VA/1000 W                      |
| 2         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.52 A ถึง 8.70 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1500 VA/1500 W ถึง<br>2000 VA/2000 W                    |
| 3         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13.04 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3000 VA/3000 W                                                    |
| 4         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 34.78 A ถึง 43.48 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 8000 VA/8000 W ถึง<br>10000 VA/10000 W                |
|           | <p style="text-align: center;"><br/>(นายสมชาย พันธยา)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 12 มกราคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ทพี (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28362-377/1291

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21.74 A ถึง 26.09 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5000 VA/5000 W ถึง<br>6000 VA/6000 W                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอน โหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส<br>มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส<br>กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 69.57 A ถึง 86.96 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 16000 VA/16000 W ถึง<br>20000 VA/20000 W<br><br><br>(นายสมชาย พันธียา)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ทพ (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 28362-377/1291

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 12 มกราคม 2565</p></div> |