



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28941-70/909

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535042993

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 12

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สุขุมวิท
ตำบล/แขวง	คลองเตย	อำเภอ/เขต	คลองเตย	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ LEGRAND LOW VOLTAGE ELECTRICAL (WUXI) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.88, XIMEI ROAD, NEW DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8cf3c74b

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บีทีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28941-70/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบเสียบ แบบชั่วคราว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 1 ขั้ว และสายกลางที่ไม่มีการตัดต่อ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A 16 A 20 A 32 A 40 A และ 45 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 240 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 6000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 6000 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าที่รับพื้นที่แบบ C ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	ประเภท A แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบชั่วคราว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 1 ขั้ว และสายกลางที่ไม่มีการตัดต่อ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A 16 A 20 A 25 A และ 32 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 240 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 10000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 6000 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าที่รับพื้นที่แบบ C ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นายสมชาย พันธียา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28941-70/909

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2565