



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29658-73/909

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546100850

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18, 20

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย เทียนทะเล 26 แยก 2 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล

ตำบล/แขวง ท่าข้าม อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANGHAI EBASEE ELECTRIC CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 4228, 4F-A, NO.18 GUTANG ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b4d68d5c

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29658-73/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 1 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A 20 A 32 A 40 A 50 A และ 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V, 240 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 6000 A, 10000 A วัสดุสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500 A, 630 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าที่รีปทานที่แบบ C ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นายสมชาย พันธุ์ยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 เมษายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29658-73/909

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 เมษายน 2565