



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30250-72/2425

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โล่ตัง เวิลด์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549004673

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 84/3

หมู่ที่	1	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	บางเขน	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี
-----------	--------	-----------	--------------	---------	---------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.	2425-2560	เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
-----------------------	-----------	---------------------------------

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ KYOKUTO VIETNAM CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.3 STREET, NHON TRACH 3 INDUSTRIAL PARK-PHASE2, HIEP PHUOC COMMUNE, NHON TRACH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



fd8531d6

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30250-72/2425

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งบนพื้นผิว การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A 16 A 20 A และ 30 A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนดแบบตั้งได้หลายค่า 0.015 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-240 V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 3000 A วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500 A วิธีการทำงาน ที่ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โล่ติ้ง เวลด์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30250-72/2425

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565