



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30382-11/1529

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525008237

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22

|           |        |           |              |         |               |
|-----------|--------|-----------|--------------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -      | ตรอก/ซอย  | อ่อนนุช 55/1 | ถนน     | -             |
| ตำบล/แขวง | ประเวศ | อำเภอ/เขต | ประเวศ       | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 1000-2 OKAMOTO-CHO, KUSATU-SHI, SHIGA, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f6c50ad3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,200 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,290 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230<br/>V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,830 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) FXLQ20MAVE8</li><li>(2) FXLQ25MAVE8</li><li>(3) FXLQ32MAVE8</li><li>(4) FXLQ40MAVE8</li><li>(5) FXLQ50MAVE8</li><li>(6) FXLQ63MAVE8</li><li>(7) FXNQ20MAVE8</li><li>(8) FXNQ25MAVE8</li><li>(9) FXNQ32MAVE8</li><li>(10) FXNQ40MAVE8</li><li>(11) FXNQ50MAVE8</li><li>(12) FXNQ63MAVE8</li><li>(13) FXUQ71AVEB9</li><li>(14) FXUQ100AVEB9</li></ul> <p>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ5BVMS)</p> <p style="text-align: right;"><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,930 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,510 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) FXLQ20MAVE8</li><li>(2) FXLQ25MAVE8</li><li>(3) FXLQ32MAVE8</li><li>(4) FXLQ40MAVE8</li><li>(5) FXLQ50MAVE8</li><li>(6) FXLQ63MAVE8</li><li>(7) FXNQ20MAVE8</li><li>(8) FXNQ25MAVE8</li><li>(9) FXNQ32MAVE8</li><li>(10) FXNQ40MAVE8</li><li>(11) FXNQ50MAVE8</li><li>(12) FXNQ63MAVE8</li><li>(13) FXUQ71AVEB9</li><li>(14) FXUQ100AVEB9</li></ul> <p>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS)</p> <p style="text-align: right;"><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230<br/>V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1S)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1SW)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) FXLQ20MAVE8</li><li>(2) FXLQ25MAVE8</li><li>(3) FXLQ32MAVE8</li><li>(4) FXLQ40MAVE8</li><li>(5) FXLQ50MAVE8</li><li>(6) FXLQ63MAVE8</li><li>(7) FXNQ20MAVE8</li><li>(8) FXNQ25MAVE8</li><li>(9) FXNQ32MAVE8</li><li>(10) FXNQ40MAVE8</li><li>(11) FXNQ50MAVE8</li><li>(12) FXNQ63MAVE8</li><li>(13) FXUQ71AVEB9</li><li>(14) FXUQ100AVEB9</li></ul> <p>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWHQ6TY1S)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้</p> <p>(1) FXLQ20MAVE8<br/>(2) FXLQ25MAVE8<br/>(3) FXLQ32MAVE8<br/>(4) FXLQ40MAVE8<br/>(5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8<br/>(7) FXNQ20MAVE8<br/>(8) FXNQ25MAVE8<br/>(9) FXNQ32MAVE8<br/>(10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8<br/>(12) FXNQ63MAVE8<br/>(13) FXUQ71AVEB9<br/>(14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWEYQ6TY1S)</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 8 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXU18XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br/>FTXU18XV2S</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 9 สิงหาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S)</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 15 มกราคม 2568 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1SW)</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ ..... 15 มกราคม 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S)</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ ..... 15 มกราคม 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 30382-11/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWEYQ6TY1S)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24        | <p>แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,980 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้<br/>(1) FXLQ20MAVE8 (2) FXLQ25MAVE8 (3) FXLQ32MAVE8 (4) FXLQ40MAVE8 (5) FXLQ50MAVE8<br/>(6) FXLQ63MAVE8 (7) FXNQ20MAVE8 (8) FXNQ25MAVE8 (9) FXNQ32MAVE8 (10) FXNQ40MAVE8<br/>(11) FXNQ50MAVE8 (12) FXNQ63MAVE8 (13) FXUQ71AVEB9 (14) FXUQ100AVEB9<br/>(ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6BY1S)</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ ..... 15 มกราคม 2568         </p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 30382-11/1529

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 8 กรกฎาคม 2565</div> |