



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดกินเซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525008237

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	อ่อนนุช 55/1	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ประเวศ	อำเภอ/เขต	ประเวศ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PVT. LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ UNIT 1 - SP 2-12 TO SP 2-15 & SP 2-24 TO SP 2-27, RICCO NEW INDUSTRIAL COMPLEX

(MAJRAKATH), NEEMRANA - 301 705, DIST-ALWAR, RAJASTHAN, REPUBLIC OF INDIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1e26cdcc

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,290 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES)
2	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS)  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,830 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ5BVMS)
4	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RSUQ5AVMS)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,930 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXXKQ32AV2S (2) FXXKQ40AV2S (3) FXXKQ50AV2S (4) FXXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES)
6	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,510 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXXKQ32AV2S (2) FXXKQ40AV2S (3) FXXKQ50AV2S (4) FXXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS)  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXXKQ32AV2S (2) FXXKQ40AV2S (3) FXXKQ50AV2S (4) FXXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RSUQ6AVMS)
8	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXXKQ32AV2S (2) FXXKQ40AV2S (3) FXXKQ50AV2S (4) FXXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ6AVES)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S)
10	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)
12	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1SW)
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1SW)
14	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWHQ6TY1S)  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXKQ32AV2S (2) FXKQ40AV2S (3) FXKQ50AV2S (4) FXKQ63AV2S (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไคกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34222-60/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566