



ใบอนุญาตที่ น 34743-1053/812

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560213429

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม 9

ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HIGHLY ELECTRICAL APPLIANCES (INDIA) PRIVATE LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 456, 457/1, 457/2, NEAR INTAS PHARMA PRIVATE LIMITED, VILLAGE MATODA,

SARKHEJ-BAVIA HIGHWAY, TALUKA SANAND, DISTRICT AHMEDABAD-382 213,

GUJARAT, REPUBLIC OF INDIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a603ade7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-อิตาชี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 34743-1053/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **L***** วงศ์แบบรุ่น L</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, C, B, Y, D, หรือ R</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, T, D, B, C, W, หรือ V</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0 - 9 หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, R, G, M, D, หรือ U</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, W, S, N, V, หรือ Y</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 9 คือ - , 1, 2, 3, 4, หรือ 5</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 10 คือ A - Z</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0 - 9</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A - Z หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 13 คือ A - Z หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1 - 9, A - Z, หรือว่าง</p> <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน วันที่ 5 กันยายน 2566 ปฏิบัติราชการแทน</p>



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-อีตาซี แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34743-1053/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กันยายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ็ช โฮม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 34743-1053/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต</p> <p>จาก บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>เป็น บริษัท บ็ช โฮม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)</p> <p style="text-align: center;">ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568</p>