



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34915-85/2425

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แม็กซีโมซ์ อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551033979

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15/25

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ราชพฤกษ์
ตำบล/แขวง	บางรักน้อย	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2425-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำโรงงาน/ผู้ทำชื่อ DOEPKE SCHALTGERÄTE GMBH

ตั้งอยู่เลขที่ STELLMACHERSTRASSE 11, 26506, NORDEN, FEDERAL

REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



d3b579ee

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แมกซ์ไมซ์ อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34915-85/2425

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท A แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16A, 25A, 40A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 10000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500A ไม่มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	ประเภท A แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63A, 80A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 10000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 800A ไม่มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แม็กซีไมซ์ อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34915-85/2425

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท A แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16A, 25A, 40A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/400V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 10000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 500A ไม่มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
4	ประเภท A แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดติดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 4 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63A กระแสเหลือใช้ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/400V กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด 10000A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630A ไม่มีการหน่วงเวลา วิธีการทำงาน ที่ไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 กันยายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แม็กซิแมซ์ อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34915-85/2425

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 กันยายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34915-85/2425

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 15/25 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล/แขวง บางรักน้อย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ไปยังเลขที่ 235 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล/แขวง บางรักน้อย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567