



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35085-1058/812

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560213429

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม 9

ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NEW ROAD 1 NANXIA, SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE,

SHUNDE, FOSHAN, 528300 GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2573b315

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-อิตาชี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35085-1058/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ประเภท I แบบหุ้มปิด 1 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรถออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรถออิเล็กทรอนิกส์อยู่นอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **M***** วงศ์ของแบบรุ่น M</p> <p>หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 1 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, หรือ U</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 2 คือ S, Q, B, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, หรือ V</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0 - 9 หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0 - 9 หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0 - 9</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 7 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, หรือ D</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U, V, C, S, T, W, E, หรือ H</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 12 คือ B, H, W, R, Z, G, J, D, L, Q, F, E, T, U, V, S, N, P, A, Y, M, หรือ K</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z, 1-9, หรือว่าง</p> <p>"*" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 1-9, หรือว่าง</p>



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน  
(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2566  
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-อีตาซี แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35085-1058/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ็ช โฮม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35085-1058/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต</p> <p>จาก บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชันนิง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>เป็น บริษัท บ็ช โฮม คอมฟอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)</p> <p style="text-align: center;">ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568</p>