



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 41923-118/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540033379

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ห้องเลขที่ 2301-2314 ชั้น 23

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	วิฑู
ตำบล/แขวง	ลุมพินี	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SCIENCE CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 42, YEONDEOK-RO, SEONGSAN-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



6e3ca905

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4560 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ ZPNQ36GR5A0 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ZPUQ36GR5A0  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5770 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN050GSS5)  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ARUN060GSS5)  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUV050GSD5)  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5920 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUV060GSD5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5770 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN050LSS5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ 1) ARNU05GSJN4, 2) ARNU07GSJN4, 3) ARNU09GSJN4, 4) ARNU12GSJN4 5) ARNU15GSJN4, 6) ARNU18GSKN4, 7) ARNU24GSKN4, 8) ARNU30GSVA4 9) ARNU36GSVA4, 10) ARNU05GTRB4, 11) ARNU07GTRB4, 12) ARNU09GTRB4 13) ARNU12GTRB4, 14) ARNU15GTQB4, 15) ARNU18GTQB4, 16) ARNU21GTQB4 17) ARNU54GTMA4, 18) ARNU05GTAA4, 19) ARNU07GTAA4, 20) ARNU09GTAA4 21) ARNU12GTAA4, 22) ARNU15GTAA4, 23) ARNU18GTAA4, 24) ARNU24GTAA4 25) ARNU28GTAA4, 26) ARNU36GTAA4, 27) ARNU42GTAA4, 28) ARNU48GTAA4 29) ARNU24GTBB4, 30) ARNU28GTBB4, 31) ARNU30GTBB4, 32) ARNU36GTAB4 33) ARNU42GTAB4, 34) ARNU48GTAB4, 35) ARNU24GTYA4, 36) ARNU36GTYA4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ARUN060LSS5)  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5770 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS A4, 39) ARNU12GTS A4, 40) ARNU18GTS A4 41) ARNU24GTS A4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GTYJ4, 75) ARNU36GTYJ4, 76) ARNU24GTYJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN050GSS5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS A4, 39) ARNU12GTS A4, 40) ARNU18GTS A4 41) ARNU24GTS A4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GTYJ4, 75) ARNU36GTYJ4, 76) ARNU24GTYJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN060GSS5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS A4, 39) ARNU12GTS A4, 40) ARNU18GTS A4 41) ARNU24GTS A4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GT YJ4, 75) ARNU36GT YJ4, 76) ARNU24GT YJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUV050GSD5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5920 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS A4, 39) ARNU12GTS A4, 40) ARNU18GTS A4 41) ARNU24GTS A4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GTYJ4, 75) ARNU36GTYJ4, 76) ARNU24GTYJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUV060GSD5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5770 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS4, 39) ARNU12GTS4, 40) ARNU18GTS4 41) ARNU24GTS4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GTJ4, 75) ARNU36GTJ4, 76) ARNU24GTJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN050LSS5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 41923-118/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ 1) ARNU48GPTA4, 2) ARNU36GM2A4, 3) ARNU42GM2A4, 4) ARNU48GM3A4, 5) ARNU54GM3A4, 6) ARNU60GM3A4, 7) ARNU07GM1A4, 8) ARNU09GM1A4, 9) ARNU12GM1A4, 10) ARNU15GM1A4, 11) ARNU18GM1A4, 12) ARNU24GM1A4 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ 37) ARNU48GTYA4, 38) ARNU09GTS A4, 39) ARNU12GTS A4, 40) ARNU18GTS A4 41) ARNU24GTS A4, 42) ARNU07GTUB4, 43) ARNU09GTUB4, 44) ARNU12GTUB4 45) ARNU18GTTB4, 46) ARNU24GTTB4, 47) ARNU28GM2A4, 48) ARNU36GM2A4 49) ARNU42GM2A4, 50) ARNU48GM3A4, 51) ARNU54GM3A4, 52) ARNU60GM3A4 53) ARNU07GM1A4, 54) ARNU09GM1A4, 55) ARNU12GM1A4, 56) ARNU15GM1A4 57) ARNU18GM1A4, 58) ARNU24GM1A4, 59) ARNU05GL1G4, 60) ARNU07GL1G4 61) ARNU09GL1G4, 62) ARNU12GL2G4, 63) ARNU15GL2G4, 64) ARNU18GL2G4 65) ARNU21GL3G4, 66) ARNU24GL3G4, 67) ARNU48GPTA4, 68) ARNU18GV1A4 69) ARNU24GV1A4, 70) ARNU36GV2A4, 71) ARNU48GV2A4, 72) ARNU30GSRA4 73) ARNU36GSRA4, 74) ARNU48GTJ4, 75) ARNU36GTJ4, 76) ARNU24GTJ4 77) ARNU54GTAB4 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARUN060LSS5)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มกราคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 41923-118/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2568