



ใบอนุญาตที่ น 42620-1198/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525008237

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	อ่อนนุช 55/1	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ประเวศ	อำเภอ/เขต	ประเวศ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ RECHI (JIU JIANG) PRECISION ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ CHENGXIGANG DISTRICT, JIUJIANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
JIANGXI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cd893293

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42620-1198/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 40W **** ***** วงศ์แบบรุ่น 40W หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1-2 คือ 00-99 "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ 1-9 หรือ G-T "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 1-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ ว่าง หรือ & หรือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ ว่าง หรือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ ว่าง หรือ 0-9 หรือ A-Z  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 42620-1198/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569