



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 44199-1226/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แสงชัยรีไฟเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543069315

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารดี ชั้น 1

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	บรมราชชนนี
ตำบล/แขวง	ฉิมพลี	อำเภอ/เขต	ตลิ่งชัน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ COPELAND CLIMATE TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 69, SUHONG WEST ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU, JIANGSU, 215021,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



199a447f

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยรีพรีเจอเรนซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 44199-1226/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับปานกลาง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP21 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดมากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น ZX*****-***-*** วงศ์แบบรุ่น ZX หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ D, H, I, J, S, V, W หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ D, M, R, S, T, U, V, Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ K, M, P, R, C, D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, E, G, P, U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ เครื่องหมาย - " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 3,4 หรือว่าง ระบุถึงชนิดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป 3 และ 4 = สามเฟส " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ E,X หรือว่าง ซึ่งระบุถึงวิธีการป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ E และ X " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 9 หรือว่าง ซึ่งระบุถึงแรงดันไฟฟ้าหรือพิสัยแรงดันที่จ่ายเข้า 380-420 V " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ เครื่องหมาย - " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยปริเจอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44199-1226/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับปานกลาง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์และอยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP21 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดมากกว่า 6000 W แบบรุ่น ZX*****-***-*** วงศ์แบบรุ่น ZX หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ D, H, I, J, S, V, W หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ D, M, R, S, T, U, V, Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ K, M, P, R, C, D หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, E, G, P, U หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ เครื่องหมาย - " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 3,4 หรือว่าง ระบุถึงชนิดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป 3 และ 4 = สามเฟส " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ E,X หรือว่าง ซึ่งระบุถึงวิธีการป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ E และ X " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 9 หรือว่าง ซึ่งระบุถึงแรงดันไฟฟ้าหรือพิสัยแรงดันที่จ่ายเข้า 380-420 V " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ เครื่องหมาย - " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือ 0-9 หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แสงชัยรีไฟร์เจอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 44199-1226/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2569